



НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Вх. № 51-554-06-2852

Датум: 24 / 08 / 2025

1354

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

27.8.2025 г.

X 02-00-325-2/27.08.2025

РЕГ. №

Signed by: Marqarita Pencheva Krasteva

ЧРЕЗ
Г-ЖА НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
51-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-ЖА КРИСТИНА ПЕТКОВА
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ
ПГ „ПП-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

На Ваш изх. № 51-554-06-2852/14.08.2025 г.

Относно: *Липсата на превантивни действия от страна на РИОСВ-Хасково за недопускане на замърсяване на атмосферния въздух от ТЕЦ „Марица 3“-Димитровград*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В отговор на поставения от Вас въпрос: „Какви конкретни превантивни мерки е предприела или предвижда да предприеме РИОСВ-Хасково за недопускане на превъздействия на нормите за серен диоксид в Димитровград и как МОСВ контролира изпълнението на функциите на инспекцията по чл. 153 от ЗООС в случай на обекти с установена история на замърсяване?“,

Ви предоставям следната информация:

Качеството на атмосферния въздух в гр. Димитровград се следи от Автоматична измервателна станция (АИС) „Раковски“, разположена на територията на града (градски фонев). От АИС „Раковски“ се измерват концентрациите на следните замърсители на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона, серен диоксид, озон, азотни оксиди, въглероден оксид, амоняк и сероводород, като Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Хасково има пълен достъп за наблюдение на резултатите в реално време.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Основен източник на емисии на серен диоксид в атмосферния въздух на територията на гр. Димитровград е ТЕЦ „Марица 3“ АД, титуляр на Комплексно разрешително (КР) № 41-Н1/2012 г., актуализирано с Решение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда № 41-Н1-ИО-А2/26.10.2021 г.

От РИОСВ Хасково се прилагат редица превантивни мерки, свързани с качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Димитровград, в т.ч. и свързани с дейността на ТЕЦ „Марица 3“, а именно:

От инспекцията ежедневно се извършва следене и анализ на метеорологичните прогнозни данни, свързани с неблагоприятни атмосферни условия. Всекидневно се проследява Системата за ранно предупреждение, предоставяща прогнозна информация за евентуален пренос на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток“ в гр. Гълъбово. В случай на наличие на данни за пренос на емисии, РИОСВ-Хасково осъществява контакт с РИОСВ-Стара Загора, за предприемане на действия по компетентност по отношение на топлоцентралите, разположени в енергийния комплекс в гр. Гълъбово.

При установени неблагоприятни атмосферни условия, създаващи условия за задържане, натрупване, както и пренос на серен диоксид РИОСВ-Хасково издава предписания и писмени указания на оператора на ТЕЦ „Марица 3“, свързани с работата на инсталацията. Предписваните мерки са свързани с намаляване на масовия поток на серен диоксид – намаляване на мощността на инсталацията, увеличаване на подавания варов разтвор в абсорбера на сероочистващата инсталация (СОИ) и преминаване на природен газ. Връзката с оператора и прилагането на горепосочените мерки продължава до отчитането от АИС „Раковски“ на ниски стойности на серен диоксид, без риск от регистриране на наднормени стойности.

Освен посочените по-горе превантивни мерки, прилагани от РИОСВ-Хасково с цел недопускане превишения на нормите за серен диоксид в гр. Димитровград, в годишен аспект от инспекцията се планират и извършват по-голям брой планови проверки на ТЕЦ-а, придружени с извършване на контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство Комин 1 към котел ОР 380в на Енергиен блок 120 MW. При констатиране на нарушения и неспазване на екологичните норми, от РИОСВ се прилагат предвидените в законодателството мерки спрямо оператора на обекта.

По отношение на посоченото от Вас регистрирано превишение по показател серен диоксид на 06.08.2025 г, Ви информирам, че в този ден (на 06.08.2025 г.) от РИОСВ-Хасково са извършени две контролни проверки (планова и извънредна) на ТЕЦ „Марица 3“ АД.

При първата проверка на ТЕЦ-а, извършена във времевия диапазон от 10:20 часа до 14:00 часа, не са установени нарушения на условията на КР.

След отчетени завишени моментни стойности за показател серен диоксид от АИС „Раковски“ (след 18:00 часа на 06.08.2025 г.) РИОСВ-Хасково е уведомила ръководството на ТЕЦ „Марица 3“ АД за наличието им и е предписала да се предприемат ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид – намаляване на мощността, увеличаване на подавания варов разтвор в абсорбера на СОИ и включване на газови горелки. Своевременно от експерти на инспекцията е извършена и втора проверка на място (във времевия интервал от 19:00 ч. до 21:30ч.), при която е установено, че горивната инсталация работи в нормален работен режим с натоварване 55 MW (съгласно данните от електронно табло в командна зала). Действията, предприети от оператора след уведомяването му от РИОСВ-Хасково за регистрираните завишени моментни стойности на серен диоксид на 06.08.2025 г. са: в 18:20 ч. е завишено подаваното количество варов разтвор в абсорбера на СОИ, включена е допълнително рециркулационна помпа № 6; в 18:23 ч. е изключен един мелещ вентилатор, включени

са две газови горелки и натоварването на горивната инсталация е намалено с 14 MW- от 69 до 55 MW. Въпреки предприетите от оператора мерки на 06.08.2025г. в 19:00 часа от АИС „Раковски“ е регистрирана една стойност за серен диоксид от 426,29 µg/m³, която превишава 1,22 пъти средночасовата норма от 350 µg/m³, отчетена при неблагоприятни метеорологични условия и възникнали пожари в района, които също допринасят за наслагването на емисии от серен диоксид.

В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите, ежемесечно, инспекцията представя в министерството доклад, съдържащ информация за КАВ в гр. Димитровград, резултати от осъществения контрол върху дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД и приложените мерки. След запознаване с информацията и при преценка се дават указания на РИОСВ-Хасково, касаещи извършвания превантивен и текущ контрол.

В резултат от предприетите действия (даваните указания от МОСВ, осъществения засилен превантивен, текущ и последващ контрол от РИОСВ-Хасково) през периода от 2021 г. до 2024 г. се наблюдава тенденция на намаляване на броя на регистрираните от АИС „Раковски“ средночасови и средноденонощни наднормени стойности за серен диоксид в гр. Димитровград. През 2022 г., 2023 г. и 2024 г. броят на регистрираните превишения на средночасовата норма (от 350 µg/m³) за серен диоксид в гр. Димитровград е по-малък от нормативно допустимите 24 броя превишения за година, съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. За периода от 01.01.2025 г. до настоящия момента от АИС „Раковски“ са регистрирани 6 превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид, За същия период не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за серен диоксид, която е 125 µg/m³.

В заключение, Ви уверявам, че РИОСВ-Хасково ще продължи да осъществява засилен превантивен, текущ и последващ контрол на ТЕЦ „Марица 3“ АД и при констатиране на нарушения на изискванията на екологичното законодателство ще прилага съответните мерки.

27.8.2025 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите

Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV